

# 渭南市行政审批服务局文件

渭行审投资发〔2023〕234号

## 渭南市行政审批服务局 关于渭南市蒋家水厂建设项目配套工程——兰 郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂交叉迁改 工程核准的批复

渭南市水务集团有限公司：

你公司报来《关于渭南市蒋家水厂建设项目配套工程——兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂交叉迁改工程核准的请示》（渭水务字〔2023〕45号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为支持我市重大民生工程建设，依据《行政许可法》、

《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意渭南市蒋家水厂建设项目配套工程---兰郑长成品油管道渭南支线与蒋家水厂交叉迁改工程项目。

项目代码: 2312-610502-04-01-551748

项目单位为渭南市水务集团有限公司

二、项目建设地点:渭南市蒋家水厂建设项目片区(渭南市临渭区向阳办蒋家村五组)。

三、新建管道起点为兰郑长成品油管道渭南支线桩号 K11+272m 处,管道向西北方向敷设约 163m 以顶管方式穿越 101 县道后,沿蒋家水厂围墙并其保持 6m 间距敷设到达管道终点,即兰郑长成品油管道渭南支线桩号 K11+514m 处。新建管道总长度约 602m(单管长度),采用无缝钢管,设计年限 30 年。管道通信光缆(硅芯管)线路起止点与管道的起止点相同。

四、该项目总投资 942.1 万元,项目建设资金来源为自筹。

五、工程建设及运行要满足国家环保节能标准要求,优先选用节能、环保输变电设备和材料,采取有效措施节能降耗,满足国家节能要求。

六、招标内容:本项目招标范围为勘察、设计、建筑安装工程、监理。招标采取公开招标方式和委托招标的组织形式。

七、按照相关法律、行政法规的规定,核准项目应附前置条件的相关文件是用地预审意见与项目选址意见书等。

八、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整,请

按照《陕西省企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

九、渭南市水务集团有限公司在项目开工建设前，应根据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请渭南市水务集团有限公司在2年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

